



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/pembekal :

Syarikat : **MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.**

Alamat : NO.8, JALAN ANGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING, 40460 SHAH ALAM,
SELANGOR DARUL EHSAN

Bahan : **MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: JOVEAN & ROGY ELECTRICAL HOLDING CO. LTD
Negara Pengilang	: CHINA
Jenama	: MAXGUARD
Model	: MB63-1 (36 MODEL SEPerti DI LAMPIRAN)
Kadaran	: 240/415V, 50/60Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/	: PERAKUAN ST : SJT16111017197023 & SJT161110172052023
Laporan Ujian Jenis	PENSIJILAN SIRIM : PM072202
	LAPORAN UJIAN SIRIM : 2022EA0273
	SIJIL UJIAN CB : SE-95980
	(INTERTEK SEMKO AB)
	LAPORAN UJIAN INTERTEK : 190900124SHA-001
Tarikh Tamat	: 15.02.2026
Rujukan Standard	: IEC 60898-1:2015
Catatan	: i) MCB TYPE : C
	ii) BREAKING CAPACITY, Icn : 6kA
	iii) ENERGY LIMITING : CLASS 3



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui: 20 Disember 2023

Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII

Pengarah Kanan

Cawangan Kejuruteraan Elektrik

b.p Ketua Pengarah Kerja Raya

JKR Malaysia

LAMPIRAN

Perihal Barangan : **MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)**
Nama Syarikat : **MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.**
Alamat Syarikat : **NO.8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING, 40460 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN**
No. Telefon : **03 - 5121 2288**
No. Faksimile : **03 -5121 2868**
E-mel : **sales@maxguard.com.my**
Nama Pengilang : **JOVEAN & ROGY ELECTRICAL HOLDING CO. LTD**
Negara Pengilang : **CHINA**
Jenama : **MAXGUARD**
No. Perakuan ST/ No. : **PERAKUAN ST** : **SJT16111017197023 & SJT161110172052023**
Sijil/ Laporan Ujian : **PENSIJILAN SIRIM** : **PM072202**
Jenis : **LAPORAN UJIAN SIRIM** : **2022EA0273**
: **SIJIL UJIAN CB (INTERTEK)** : **SE-95980**
: **LAPORAN UJIAN INTERTEK** : **190900124SHA-001**
Tarikh Tamat : **15.02.2026**
Rujukan Standard : **IEC 60898-1:2015**
Catatan : **ENERGY LIMITING** : **CLASS 3**
Muka surat : **1 daripada 1**

KETERANGAN

BIL	MODEL	RATED CURRENT, In (A)	NO. OF POLES	TYPES	BREAKING CAPACITY, Icn (kA)
1	MB63-1	6	1, 2, 3	C	6
2		10			
3		16			
4		20			
5		25			
6		32			
7		40			
8		50			
9		63			