

CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA


SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/pembekal :

Syarikat : **MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.**
 Alamat : NO.8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING, 40460 SHAH ALAM,
 SELANGOR DARUL EHSAN
 Bahan : **MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan syarat-syarat di muka surat 2. Sijil ini hendaklah dibaca bersama Lampiran (1 muka surat).


Pengilang	: JOVEAN & ROGY ELECTRICAL HOLDING CO. LTD
Negara Pengilang	: CHINA
Jenama	: MAXGUARD
Model	: MB63-1 (36 MODEL SEPERTI DI LAMPIRAN)
Kadaran	: 240/415VAC, 50/60Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: PERAKUAN ST : SJT161109137642021 & SJT161109137652021 PENSIJILAN SIRIM : PM072202 LAPORAN UJIAN SIRIM : 2022EA0273 SIJIL UJIAN CB : SE-95980 (INTERTEK SEMKO AB) LAPORAN UJIAN INTERTEK : 190900124SHA-001
Tarikh Tamat	: 15.02.2024
Rujukan Standard	: IEC 60898-1:2015
Catatan	: i) MCB TYPE : C ii) BREAKING CAPACITY, Icn : 6kA iii) ENERGY LIMITING : CLASS 3



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui: 21 April 2022

Ir. HANIZAN BINTI SHAFFII
 Pengarah Kanan
 Cawangan Kejuruteraan Elektrik
 b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
 JKR Malaysia

Perihal Barangan : MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)
Nama Syarikat : MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.
Alamat Syarikat : NO.8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING, 40460 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
No. Tel : 03 - 5121 2288
No. Fax : 03 -5121 2868
Email : sales@maxguard.com.my
Nama Pengilang : JOVEAN & ROGY ELECTRICAL HOLDING CO. LTD
Negara Pengilang : CHINA
Jenama : MAXGUARD
No. Perakuan ST/ No. : PERAKUAN ST : SJT161109137642021 & SJT161109137652021
Sijil/ Laporan Ujian : PENSIJILAN SIRIM : PM072202
Jenis : LAPORAN UJIAN SIRIM : 2022EA0273
 : SIJIL UJIAN CB (INTERTEK) : SE-95980
 : LAPORAN UJIAN INTERTEK : 190900124SHA-001
Tarikh Tamat : 15.02.2024
Rujukan Standard : IEC 60898-1:2015
Catatan : i) MCB TYPE : C
 : ii) ENERGY LIMITING : CLASS 3
Muka surat : 1 daripada 1



KETERANGAN

BIL	MODEL	RATED CURRENT, In (A)	NO. OF POLES	TYPES	BREAKING CAPACITY, Icn (kA)
1	MB63-1	6	1, 2, 3	C	6
2		10			
3		16			
4		20			
5		25			
6		32			
7		40			
8		50			
9		63			