

No. Resit : 241016IKE11742
Tkh Resit : 16-Okt-2024

App Id : SJT1612024023145
Ruj Kami : 36622/KI14303/24

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MAXGUARD SWITCHGEAR SDN BHD
(nama pengimport)

yang beralamat di

**T-30,3RD FLOOR,PARAGON POINT
SHOPPING CENTRE, JALAN BUNGA
TANJUNG 8, TAMAN PUTRA 68000
AMPANG,SELANGOR DARUL EHSAN 68000
SELANGOR**
(Alamat Berdaftar)

**LOT 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47
KOTA KEMUNING
40460 SHAH ALAM, SELANGOR**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
-------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:
- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 15-Okt-2024
Kelulusan No : **78 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 14-Okt-2025
Fee RM : 330.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : MCB
Nama Dagangan : MAXGUARD

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 241016IKE11742

Ruj Kami : 36622/KI14303/24

No. Perakuan : SJT161110180502024

Tkh Resit :

App ID : SJT1612024023145

Nama Kelengkapan : MAXGUARD MCB

No. Piawaian : IEC60898-1:2015

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 6A)	023139/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
2.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 2A)	023140/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
3.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 16A)	023141/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
4.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 4A)	023142/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
5.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 50A)	023143/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
6.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 6A)	023144/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
7.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 50A)	023145/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 32A)	023146/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
9.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 40A)	023147/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
10.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 25A)	023148/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
11.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 25A)	023149/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
12.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 3A)	023150/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
13.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 2A)	023151/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
14.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 3A)	023152/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
15.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 1A)	023153/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
16.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 40A)	023154/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
17.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 16A)	023155/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 32A)	023156/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
19.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 40A)	023157/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
20.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 20A)	023158/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
21.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 3A)	023159/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
22.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 40A)	023160/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
23.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 50A)	023161/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
24.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 63A)	023162/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
25.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 10A)	023163/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
26.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 32A)	023164/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
27.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 50A)	023165/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
28.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 3A)	023166/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
29.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 32A)	023167/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
30.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 20A)	023168/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
31.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 10A)	023169/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
32.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 10A)	023170/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
33.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 63A)	023171/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
34.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 6A)	023172/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
35.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 3A)	023173/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
36.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 20A)	023174/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
37.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 1A)	023175/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
38.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 10A)	023176/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
39.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 20A)	023177/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
40.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 16A)	023178/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
41.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 40A)	023179/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
42.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 40A)	023180/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
43.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 6A)	023181/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
44.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 10A)	023182/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
45.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 25A)	023183/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
46.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 63A)	023184/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
47.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 1A)	023185/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
48.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 2A)	023186/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
49.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 2A)	023187/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
50.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 1A)	023188/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
51.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 2A)	023189/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
52.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 63A)	023190/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
53.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 6A)	023191/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
54.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 6A)	023192/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
55.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 16A)	023193/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
56.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 25A)	023194/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
57.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 16A)	023195/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
58.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 4A)	023196/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
59.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 25A)	023197/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
60.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 16A)	023198/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
61.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE C, 20A)	023199/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
62.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 2A)	023200/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
63.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 25A)	023201/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
64.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 1A)	023202/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
65.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 10A)	023203/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
66.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 32A)	023204/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
67.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 50A)	023205/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
68.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 3A)	023206/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
69.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 4A)	023207/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
70.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 63A)	023208/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
71.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 63A)	023209/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
72.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE B, 32A)	023210/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
73.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 50A)	023211/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
74.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 4A)	023212/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
75.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE B, 1A)	023213/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
76.	MB63-1 (4P,6kA, TYPE C, 4A)	023214/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
77.	MB63-1 (3P,6kA, TYPE C, 20A)	023215/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikvensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
78.	MB63-1 (2P,6kA, TYPE B, 4A)	023138/24	3	-	-	415	-	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

————— 78 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Shaiful Rizal Bin Mazlan
 Timbalan Pengarah
 Unit Kelengkapan Elektrik
 Jabatan Kawal Selia Keselamatan
 Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161110180502024

App ID : SJT1612024023145

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui ujian konsaimen yang dilakukan oleh SIRIM;
- ii) Kelengkapan yang lulus ujian konsaimen hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM;
- iii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsaimen yang dibawa masuk kepada pihak SIRIM;
- iv) Kelengkapan yang gagal ujian konsaimen hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- v) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang diluluskan oleh ST.

Kord bekalan hendaklah diperakui mengikut standard MS 140 atau MS 2112-5 atau BS 6500 atau IEC 60227-1 & IEC 60227-5 (tertebat PVC - kabel/kord boleh lentur) atau MS 140 atau IEC 60245-4 atau BS 6500 atau IEC 60245-1 & IEC 60245-4 (tertebat getah - kabel/kord boleh lentur).

Palam utama yang digunakan hendaklah seperti berikut:-

- a) Palam fuis 13A, mematuhi standard MS 589: Part 1 atau BS 1363: Part 1;
 - b) Palam 15A, mematuhi standard MS 1577;
 - c) Palam dua kutub bulat tidak boleh didawai semula 2.5A, 250V, dengan kord untuk sambungan ke kelengkapan kelas II, mematuhi standard MS 1578 atau BS EN 50075.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003)



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga