



No. Resit : 240927IKE10868
Tkh Resit : 27-Sep-2024

App Id : SJT1612024022576
Ruj Kami : 36622/KI14834/19

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MAXGUARD SWITCHGEAR SDN BHD
(nama pengimport)

yang beralamat di

**T-30,3RD FLOOR,PARAGON POINT
SHOPPING CENTRE, JALAN BUNGA
TANJUNG 8, TAMAN PUTRA 68000
AMPANG,SELANGOR DARUL EHSAN 68000
SELANGOR**
(Alamat Berdaftar)

**LOT 8, JALAN ANGERIK MOKARA 31/47
KOTA KEMUNING
40460 SHAH ALAM, SELANGOR**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN [*]
------------	-----------------------	---------	------------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 19-Nov-2024
Kelulusan No : **26 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 18-Nov-2025
Fee RM : 110.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : MCB
Nama Dagangan : MAXGUARD

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

No. Resit : 240927IKE10868

Ruj Kami : 36622/KI14834/19

No. Perakuan : SJT161109164722024

Tkh Resit :

App ID : SJT1612024022576

Nama Kelengkapan : MAXGUARD MCB

No. Piawaian : IEC60898-1:2015

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 10A)	018502/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
2.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 16A)	018517/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
3.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 20A)	018513/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
4.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 1A)	018503/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
5.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 2A)	018508/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
6.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 3A)	018510/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
7.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 40A)	018504/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 6A)	018496/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
9.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 63A)	018514/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
10.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 50A)	018495/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
11.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 10A)	018493/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
12.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 25A)	018505/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
13.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 16A)	018492/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
14.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 20A)	018497/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
15.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 25A)	018494/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
16.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 32A)	018511/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
17.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 40A)	018499/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
18.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 50A)	018509/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
19.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 63A)	018512/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
20.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 1A)	018506/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
21.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 2A)	018507/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
22.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 3A)	018500/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
23.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 4A)	018515/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
24.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 4A)	018501/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
25.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE C, 6A)	018516/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	
26.	MB63-1 (1P,6kA, TYPE B, 32A)	018498/19	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 190900124SHA-001 Test Date : 24-Okt-2019	Test Date :
								CB CERT : SE-95980 IDEN. DECL :	

————— 26 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161109164722024

App ID : SJT1612024022576

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui ujian konsaimen yang dilakukan oleh SIRIM;
- ii) Kelengkapan yang lulus ujian konsaimen hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM;
- iii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsaimen yang dibawa masuk kepada pihak SIRIM;
- iv) Kelengkapan yang gagal ujian konsaimen hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- v) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang diluluskan oleh ST.

Kord bekalan hendaklah diperakui mengikut standard MS 140 atau MS 2112-5 atau BS 6500 atau IEC 60227-1 & IEC 60227-5 (tertebat PVC - kabel/kord boleh lentur) atau MS 140 atau IEC 60245-4 atau BS 6500 atau IEC 60245-1 & IEC 60245-4 (tertebat getah - kabel/kord boleh lentur).

Palam utama yang digunakan hendaklah seperti berikut:-

- a) Palam fius 13A, mematuhi standard MS 589: Part 1 atau BS 1363: Part 1;
 - b) Palam 15A, mematuhi standard MS 1577;
 - c) Palam dua kutub bulat tidak boleh didawai semula 2.5A, 250V, dengan kord untuk sambungan ke kelengkapan kelas II, mematuhi standard MS 1578 atau BS EN 50075.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003)



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga