

No. Resit : 260729IKE10274
Tkh Resit : 29-Jul-2026

App Id : SJT1612025020710
Ruj Kami : 36622/KI12434/24

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990



PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MAXGUARD SWITCHGEAR SDN BHD

(nama pengimport)

yang beralamat di

**T-30,3RD FLOOR,PARAGON POINT
SHOPPING CENTRE, JALAN BUNGA
TANJUNG 8, TAMAN PUTRA 68000
AMPANG,SELANGOR DARUL EHSAN 68000
SELANGOR**
(Alamat Berdaftar)

**LOT 8, JALAN ANGERIK MOKARA 31/47
KOTA KEMUNING
40460 SHAH ALAM, SELANGOR**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN [*]
------------	-----------------------	---------	------------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 11-Sep-2026
Kelulusan No : **39 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 10-Sep-2027
Fee RM : 220.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : MCB
Nama Dagangan : MAXGUARD

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 260729IKE10274

Ruj Kami : 36622/KI12434/24

No. Perakuan : SJT161107154152026

Tkh Resit :

App ID : SJT1612025020710

Nama Kelengkapan : MAXGUARD MCB

No. Piawaian : IEC 60898-1:2015+A1:2019

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 50A)	020176/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
2.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 3A)	020157/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
3.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 6A)	020158/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
4.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 3A)	020159/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
5.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 10A)	020166/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
6.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 10A)	020183/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
7.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 63A)	020167/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
8.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 25A)	020168/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
9.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 4A)	020169/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
10.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 32A)	020160/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
11.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 4A)	020175/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
12.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 6A)	020184/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
13.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 25A)	020185/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
14.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 20A)	020161/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
15.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 20A)	020182/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
16.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 50A)	020186/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
17.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 16A)	020162/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
18.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 20A)	020177/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
19.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 32A)	020178/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
20.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 2A)	020187/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
21.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 3A)	020188/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
22.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 2A)	020179/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
23.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 10A)	020163/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
24.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 1A)	020164/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
25.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 1A)	020189/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
26.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 16A)	020190/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
27.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 63A)	020191/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
28.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 40A)	020192/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
29.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 2A)	020180/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
30.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 32A)	020165/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
31.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 40A)	020181/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
32.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 4A)	020170/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
33.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 16A)	020171/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
34.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 6A)	020172/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
35.	F2 (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 40A)	020173/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
36.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 25A)	020174/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
37.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 63A)	020193/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	
38.	F2 (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 1A)	020194/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
39.	F2 (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 50A)	020195/24	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 230700218SHA-001+200701003SHA-001 Test Date : 17-Sep-2020	Test Date :
								CB CERT : SE-111740 IDEN. DECL :	

39 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161107154152026

App ID : SJT1612025020710

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.
- ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;
- iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga