

No. Resit : 260407IKE04471
Tkh Resit : 07-Apr-2026

App Id : SJT1612026008173
Ruj Kami : 36622/KI5567/24

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MAXGUARD SWITCHGEAR SDN BHD
(nama pengimport)

yang beralamat di

**T-30,3RD FLOOR,PARAGON POINT
SHOPPING CENTRE, JALAN BUNGA
TANJUNG 8, TAMAN PUTRA 68000
AMPANG,SELANGOR DARUL EHSAN 68000
SELANGOR**
(Alamat Berdaftar)

**LOT 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47
KOTA KEMUNING
40460 SHAH ALAM, SELANGOR**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
-------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 24-Mei-2026
Kelulusan No : **2 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 23-Mei-2027
Fee RM : 220.00

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : SWITCH-DISCONNECTOR
Nama Dagangan : MAXGUARD

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 260407IKE04471

Ruj Kami : 36622/KI5567/24

No. Perakuan : SJT161104067352026

Tkh Resit :

App ID : SJT1612026008173

Nama Kelengkapan : MAXGUARD SWITCH-DISCONNECTOR

No. Piawaian : IEC60947-3 : 2008 IEC60947-1 : 2007

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	MIS 63-1(2P,63A)	010602/24	3	-	-	240/415	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021EA0823+ 2022EA1214 Test Date : 19-Jul-2021	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	
2.	MIS 63-1(3P,63A)	010601/24	3	-	-	240/415	50	SIRIM QAS International Sdn. Bhd. 2021EA0823+ 2022EA1214 Test Date : 19-Jul-2021	Test Date :
								CB CERT : - IDEN. DECL :	

2 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161104067352026

App ID : SJT1612026008173

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.
- ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;
- iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga