



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/pembekal :

Syarikat : **MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.**

Alamat : NO. 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING,
40460 SHAH ALAM SELANGOR.

Bahan : **RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: ZHEJIANG AOELEC ELECTRIC CO.,LTD
Negara Pengilang	: CHINA
Jenama	: MAXGUARD
Model	: KBR DAN SEPERTI LAMPIRAN (18 BIL.)
Kadaran	: 240/415 V, 50/60 Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/	: PERAKUAN ST : SJT161108158782025, SJT161108158832025
Laporan Ujian Jenis	: PENSIJILAN SIRIM : PC015845
	: LAPORAN UJIAN : 2505B2251SHA-001, 2501B0413SHA-001
	INTERTEK
Tarikh Tamat	: 15.06.2028
Rujukan Standard	: IEC 61008-1:2010+A1:2012 + A2:2013 DAN SEPERTI LAMPIRAN
Catatan	: TYPE A & AC




Ir. ZURAIDAH BT MUHAMAD
Pengarah Perunding Rekabentuk
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 14 Mei 2026

LAMPIRAN

Perihal Barangan : RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB)

Nama Syarikat : MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.

Alamat Syarikat : NO. 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING,
40460 SHAH ALAM SELANGOR

No. Tel : 03-5121 2288

No. Fax : 03-5121 2868

Email : sales@maxguard.com.my

Nama Pengilang : ZHEJIANG AOELEC ELECTRIC CO.,LTD

Negara Pengilang : CHINA

Jenama : MAXGUARD

No. Perakuan ST/ No. Sijil/ Laporan Ujian : PERAKUAN ST : SJT161108158782025, SJT161108158832025
SIJIL SIRIM : PC015845
LAPORAN UJIAN : 2505B2251SHA-001, 2501B0413SHA-001
INTERTEK

Tarikh Tamat : 15.06.2028

Rujukan Standard : IEC 61008-1:2010 +A1:2012 +A2:2013, IEC 61008-2-1:1990,
IEC 61008-2-2:1990

Catatan : TYPE A & AC

Muka surat : 1 daripada 1



DESCRIPTION

BIL	MODEL	RATED VOLTAGE & FREQUENCY	NO.OF POLES	RATED CURRENT (A)	SENSITIVITY (mA)	TYPE
1	KBR	240 V, 50 Hz	2	25	10	A & AC
2	KBR	240 V, 50 Hz	2	40	30	A & AC
3	KBR	240 V, 50 Hz	2	40	100	A & AC
4	KBR	240 V, 50 Hz	2	63	30	A & AC
5	KBR	240 V, 50 Hz	2	63	100	A & AC
6	KBR	415 V, 50 Hz	4	40	30	A & AC
7	KBR	415 V, 50 Hz	4	40	100	A & AC
8	KBR	415 V, 50 Hz	4	63	30	A & AC
9	KBR	415 V, 50 Hz	4	63	100	A & AC