

No. Resit : 260703IKE08916
Tkh Resit : 03-Jul-2026

App Id : SJT1612026017249
Ruj Kami : 36622/KI12084/25

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990



PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MAXGUARD SWITCHGEAR SDN BHD

(nama pengimport)

yang beralamat di

**T-30,3RD FLOOR,PARAGON POINT
SHOPPING CENTRE, JALAN BUNGA
TANJUNG 8, TAMAN PUTRA 68000
AMPANG,SELANGOR DARUL EHSAN 68000
SELANGOR**
(Alamat Berdaftar)

**LOT 8, JALAN ANGERIK MOKARA 31/47
KOTA KEMUNING
40460 SHAH ALAM, SELANGOR**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN [*]
------------	-----------------------	---------	------------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -

(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 21-Ogos-2026
Kelulusan No : **8 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 20-Ogos-2027
Fee RM : 220.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER
Nama Dagangan : MAXGUARD

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 260703IKE08916

Ruj Kami : 36622/KI12084/25

No. Perakuan : SJT161107136162026

Tkh Resit :

App ID : SJT1612026017249

Nama Kelengkapan : MAXGUARD RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER

No. Piawaian : IEC61008-1:2010(ED.3)+A1:2012+A2:2013 IEC61008-2-1:1990

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	KBR (4P(3P+N), TYPE AC, 40A, 30mA)	023240/25	3	-	-	400/415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2505B2251SHA-001+2501B0413SHA-001 Test Date : 03-Jun-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117015+SE-116769 IDEN. DECL :	
2.	KBR (4P(3P+N), TYPE AC, 63A, 30mA)	023241/25	3	-	-	400/415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2505B2251SHA-001+2501B0413SHA-001 Test Date : 03-Jun-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117015+SE-116769 IDEN. DECL :	
3.	KBR (4P(3P+N), TYPE AC, 40A, 100mA)	023238/25	3	-	-	400/415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2505B2251SHA-001+2501B0413SHA-001 Test Date : 03-Jun-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117015+SE-116769 IDEN. DECL :	
4.	KBR (4P(3P+N), TYPE A, 63A, 100mA)	023245/25	3	-	-	400/415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2505B2251SHA-001+2501B0413SHA-001 Test Date : 03-Jun-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117015+SE-116769 IDEN. DECL :	
5.	KBR (4P(3P+N), TYPE A, 40A, 30mA)	023242/25	3	-	-	400/415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2505B2251SHA-001+2501B0413SHA-001 Test Date : 03-Jun-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117015+SE-116769 IDEN. DECL :	
6.	KBR (4P(3P+N), TYPE A, 63A, 30mA)	023243/25	3	-	-	400/415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2505B2251SHA-001+2501B0413SHA-001 Test Date : 03-Jun-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117015+SE-116769 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
7.	KBR (4P(3P+N), TYPE A, 40A, 100mA)	023244/25	3	-	-	400/415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2505B2251SHA-001+2501B0413SHA-001 Test Date : 03-Jun-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117015+SE-116769 IDEN. DECL :	
8.	KBR (4P(3P+N), TYPE AC, 63A, 100mA)	023239/25	3	-	-	400/415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2505B2251SHA-001+2501B0413SHA-001 Test Date : 03-Jun-2025	Test Date :
								CB CERT : SE-117015+SE-116769 IDEN. DECL :	

8 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161107136162026

App ID : SJT1612026017249

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.
- ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;
- iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga