

No. Resit : 260522IKE06693
Tkh Resit : 22-Mei-2026

App Id : SJT1612026011974
Ruj Kami : 36622/KI7608/26

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MAXGUARD SWITCHGEAR SDN BHD
(nama pengimport)

yang beralamat di

**T-30,3RD FLOOR,PARAGON POINT
SHOPPING CENTRE, JALAN BUNGA
TANJUNG 8, TAMAN PUTRA 68000
AMPANG,SELANGOR DARUL EHSAN 68000
SELANGOR**
(Alamat Berdaftar)

**LOT 8, JALAN ANGERIK MOKARA 31/47
KOTA KEMUNING
40460 SHAH ALAM, SELANGOR**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
-------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 21-Mei-2026
Kelulusan No : **10 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 20-Mei-2027
Fee RM : 220.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : MCB
Nama Dagangan : MAXGUARD

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 260522IKE06693

Ruj Kami : 36622/KI7608/26

No. Perakuan : SJT161105100642026

Tkh Resit :

App ID : SJT1612026011974

Nama Kelengkapan : MAXGUARD MCB

No. Piawaian : IEC 60898-1:2015+A1:2019

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 6A)	013858/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A
2.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 10A)	013859/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A
3.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 13A)	013860/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A
4.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 16A)	013861/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A
5.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 20A)	013862/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A
6.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 25A)	013863/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A
7.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 32A)	013864/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 40A)	013865/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A	
9.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 50A)	013866/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A	
10.	KBS (1P, 10kA, TYPE B,C&D, 63A)	013867/26	1	-	-	240/415	50/60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL : N/A	

10 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161105100642026

App ID : SJT1612026011974

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.
- ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;
- iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga