



No. Resit : 260518IKE06474
Tkh Resit : 18-Mei-2026

App Id : SJT1612026011971
Ruj Kami : 36622/KI7414/26

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

MAXGUARD SWITCHGEAR SDN BHD
(nama pengimport)

yang beralamat di

**T-30,3RD FLOOR,PARAGON POINT
SHOPPING CENTRE, JALAN BUNGA
TANJUNG 8, TAMAN PUTRA 68000
AMPANG,SELANGOR DARUL EHSAN 68000
SELANGOR**
(Alamat Berdaftar)

**LOT 8, JALAN ANGERIK MOKARA 31/47
KOTA KEMUNING
40460 SHAH ALAM, SELANGOR**
(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN [*]
------------	-----------------------	---------	------------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 15-Mei-2026
Kelulusan No : **30 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Tarikh Habis Tempoh : 14-Mei-2027
Fee RM : 330.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : MCB
Nama Dagangan : MAXGUARD

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Resit : 260518IKE06474

Ruj Kami : 36622/KI7414/26

No. Perakuan : SJT161105095152026

Tkh Resit :

App ID : SJT1612026011971

Nama Kelengkapan : MAXGUARD MCB

No. Piawaian : IEC 60898-1:2015+A1:2019

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 6A)	012970/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :
2.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 10A)	012971/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :
3.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 13A)	012972/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :
4.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 16A)	012973/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :
5.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 20A)	012974/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :
6.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 25A)	012975/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :
7.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 32A)	012976/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date : CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 40A)	012977/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
9.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 50A)	012978/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
10.	KBS (2P, 10kA, TYPE B,C&D, 63A)	012979/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
11.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 6A)	012980/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
12.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 10A)	012969/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
13.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 13A)	012981/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
14.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 16A)	012982/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
15.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 20A)	012983/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
16.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 25A)	012984/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
17.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 32A)	012985/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
18.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 40A)	012986/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
19.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 50A)	012987/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
20.	KBS (3P, 10kA, TYPE B,C&D, 63A)	012988/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
21.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 6A)	012989/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
22.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 10A)	012990/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
23.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 13A)	012991/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
24.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 16A)	012992/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
25.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 20A)	012993/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
26.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 25A)	012994/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
27.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 32A)	012995/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
28.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 40A)	012996/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
29.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 50A)	012997/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	
30.	KBS (4P, 10kA, TYPE B,C&D, 63A)	012998/26	3	-	-	415	50/60	Intertek Testing Services (Shanghai FTZ) Co., Ltd. 2309A0075SHA-001 + 2411B1219SHA-001 Test Date : 15-Jan-2024	Test Date :
								CB CERT : SE-113131 + SE-115393 IDEN. DECL :	

30 Jenis Kelengkapan Sahaja



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161105095152026

App ID : SJT1612026011971

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.
- ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;
- iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).



Shaiful Rizal Bin Mazlan
Timbalan Pengarah
Unit Kelengkapan Elektrik
Jabatan Kawal Selia Keselamatan
Suruhanjaya Tenaga